



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 4 grudnia 2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
HK.OJW.530.13/02/2018**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań nr: SB/119408/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., kod próbki: 153385/11/2018 (SUW Radęcin), pobór próbek wody w dniu 21 listopada 2018 r. przygotował ocenę jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin.

Mieszkańcy: m. Radęcin, Kowalec, Lipinka, Radachowo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNI Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Radęcin:

1. produkcja wody – 77 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 695 osób;
3. woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Z UPOWIĄZCZENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
mgr Małgorzata Kożuch

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNI Sp. z o.o. w Dobiegniewie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)