



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W DREZDENKU

**66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11**

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: [pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl](mailto:pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl)

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 10 listopada 2016r.

**HK.530.62/01/04/2016**

**Nadleśnictwo Głusko**

**Głusko 19**

**66-520 Dobięgniew**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań w wersji elektronicznej, kod próbki 03459.2016.S wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 07.11.2016r. w ramach kontroli wewnętrznej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica, należącego do Nadleśnictwa Głusko, w której nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych w zakresie *Clostridium perfringens* w 100 ml wody, Enterokoki kałowe w 100 ml wody, Liczba bakterii *Escherichia coli* w 100 ml wody, Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody natomiast stwierdzono zawyżoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  – stwierdza **warunkową przydatność** wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica po przeanalizowaniu stopnia zagrożenia, zaleca natychmiast podjąć następujące działania:

1. Poinformować konsumentów o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody.
2. Poinformować konsumentów o **warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica** pod warunkiem, że:
  - a. woda z ujęcia będzie używana do spożycia po przegotowaniu, woda z sieci nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej;
  - b. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l  $\text{Cl}_2$ , prowadzony będzie monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie)
3. prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym;
4. o sposobie wykonania poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;
5. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązuja nakazy i zakazy w pkt 1-4

**Terminy wykonania obowiązków:  
określonych pkt. 1, 2, 3 – natychmiast  
pkt. 4 – 14 listopada 2016r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku informuje, że woda w badanym zakresie tj. Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens oraz Enterokoki – woda podawana do sieci, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989), ze względu na zawyżoną ilość Ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72godz. inkubacji, postanowiono jak wyżej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Dreżdenku  
*M. Zasuwik*  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymują:**

1. Nadleśnictwo Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew
2. HK

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski Dobiegniew (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreżdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)

ML