

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

HK.530.GD.1.2017.DD (wersja elektroniczna)

Drezdenko, 20.02.2017 r.

Urząd Miejski w Dobiegniewie

ul. Dembowskiego 2

66-520 Dobiegniew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015r., poz.1989) przekazuje informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew.

Lp.	Nazwa wodociągu publicznego/indywidualnego ujęcia wody	Jakość wody	Rodzaj stwierdzonego zanieczyszczenia wody/parametr
1.	Dobiegniew	przydatna	-
2.	Mierzęcín	warunkowa	mętność, żelazo, mangan, amonowy jon
3.	Ługi	przydatna	-
4.	Słonów	przydatna	-
5.	Radęcín	przydatna	-
6.	Chomętowo	przydatna	-
7.	Słowin	przydatna	-
8.	Podlesiec	przydatna	-
9.	Osiek	przydatna	-
10.	Wołogoszcz	przydatna	-
11.	Głusko	przydatna	-
12.	Sitnica	warunkowa	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp.22°C po 72 godz.inkubacji
13.	Mierzęcín Pałac	przydatna	-

Do wiadomości:

1. adresat

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik