



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 27 października 2017 r.

HK.530.14/01/2017

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 8a
66-520 Dobiegniew**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie sprawozdania z badań nr DL.OBS.9051.03399.2017 z dnia 27 października 2017 r. (hydrofornia) otrzymanego w dniu 27 października 2017 r., z poboru próbki wody, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdził przekroczenia Bakterii grupy coli: w ilości 2jtk/100ml (hydrofornia – wpds).

Po przeanalizowaniu stopnia zagrożenia, zaleca natychmiast podjąć następujące działania:

1. Poinformować konsumentów o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody.
2. Poinformować konsumentów o **warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo** pod warunkiem, że:
 - a. woda z ujęcia będzie używana do spożycia po przegotowaniu, woda z sieci nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej;
 - b. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl₂, prowadzony będzie monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie)
3. prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym;
4. o sposobie wykonania oraz podjętych działaniach naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;
5. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-4

**Terminy wykonania obowiązków:
określonych pkt. 1, 2, 3 – natychmiast
określonych pkt. 4 – do dnia 30 października 2017 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w razie pogorszenia wyników, wyda decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Z UPRAWNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

mgr Małgorzata Kożuch

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew
2. HK

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)

ML