

Znak: RKG.GA.271.01.2017

Data: 2017-02-16

Dotyczy: Opracowywania oferty przetargowej na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” – część I.

W związku z wystosowaniem zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Urząd Miejski w Dobiegniewie odpowiada:

1. Pytanie

Czy Inwestor posiada bilans cieplny kotłowni przy ul. Szkolnej i ul. Mickiewicza w Dobiegniewie?

Odpowiedź :

Bilans cieplny - kotłownia przy ul. Mickiewicza:

| ROK | PRODUKCJA CO | PRODUKCJA CWU | |
|-------|--------------|----------------|------|
| | GJ | m ³ | GJ |
| 2012 | 2212 | 1258 | 405 |
| 2013 | 2122 | 1308 | 415 |
| 2014 | 1824 | 1225 | 400 |
| 2015 | 2031 | 1054 | 398 |
| 2016 | 2066 | 1305 | 412 |
| Razem | 10888 | 14653 | 2030 |

Bilans cieplny – kotłownia przy ul. Szkolnej:

| ROK | PRODUKCJA CO | PRODUKCJA CWU | |
|-------|--------------|----------------|------|
| | GJ | m ³ | GJ |
| 2011 | 6847 | 2590 | 1409 |
| 2012 | 6775 | 2550 | 1375 |
| 2013 | 6991 | 2380 | 1148 |
| 2014 | 6125 | 2483 | 966 |
| 2015 | 6416 | 2374 | 1217 |
| 2016 | 6452 | 2276 | 1270 |
| Razem | 39606 | 14653 | 7385 |

2. Pytanie

Jaką rezerwę mocy cieplnej kotłowni na cele c.o. i c.w. do przyszłych podłączeń przewiduje Inwestor?

Odpowiedź :

Rezerwa mocy cieplnej kotłowni na cele c.w. i c.o. dla przyszłych podłączeń – 1,5 MW.

3. Pytanie

Czy inwestor posiada dokumentację archiwalną wielobranżową kotłowni przy ul. Szkolnej?

Odpowiedź :

Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji dla kotłowni przy ul. Szkolnej.

4. Pytanie

Czy inwestor posiada dokumentację archiwalną sieci cieplnych przewidzianych do przebudowy.

Odpowiedź :

Zamawiający posiada dokumentację sieci cieplnych przewidzianych do przebudowy biegnących z kotłowni przy ul. Mickiewicza.

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch