

Informacja PPIS w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów

Scan20230728125513




K O M U N I K A T HK.9020.4.K.19.2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Słonów (gm. Dobiegniew) zaopatrującego m. Słonów,
Dębogóra, Sławica, Ostrowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku, na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w zakresie manganu.

Przekroczenia manganu mogą ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku
[Signature]
mgr inż. Marzena Zasuwik

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 27 lipca 2023 roku

HK.9020.3.OJW.55.2023

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań: z dnia 31 maja 2023 r. SB/64245/05/2023, nr próbki: 137250/05/2023, pobranej w dniu 25 maja 2023 r., przygotował ocenę jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów.

Mieszkańcy m. Słonów, Dębogóra, Sławica, Ostrowiec

zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 8a, 66-520 Drezdenko

Wodociąg publiczny Słonów:

1. produkcja wody – 66 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 545 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako warunkowo przydatną do spożycia pod względem fizykochemicznym.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
[Podpis]
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobiegniewa (wersja elektroniczna)

PH/MŁ



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W DREZDENKU

66-530 Dresdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: psse.dresdenko@sanepid.gov.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Dresdenko, dnia 27 lipca 2023 r.

HK.9011.4.158.2023
(tylko wersja elektroniczna)

Burmistrz Dobiegniewa
Ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dresdenku zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) w nawiązaniu do decyzji nr **HK.9020.1.80D.2023** z dnia 27 lipca 2023 r. dotyczącej przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Stonów informuje, o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach zawartych w w/w decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dresdenku
[Signature]
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. Burmistrz Dobiegniewa
2. HK
Załączniki:
1. Decyzja
2. Komunikat

PH/MŁ