

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dn. 26 lipiec 2021 r.

DECYZJA Nr HK.443D.11/01/2021

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), § 3 ust. 3 pkt 1 (zał. nr 1 lit. C tab. Nr 1) i §21 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 4, 5, 6, 8 i 9 i §26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. tj. z 2020 r., poz. 2028) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z póź.zm.). Po przeanalizowaniu powiadomienia o przekroczeniu dot. nr laboratoryjnego próbki: 140472/07/2021, pobranej w dniu 22 lipca 2021 r. otrzymanego w dniu 26 lipca 2021 r., z którego wynika, że w badanej próbce wody poch. z wod. publ. Ługi (woda podawana do sieci) stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków. Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań.

W związku z powyższym:

nakazuje administratorowi:

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 8a

66-520 Dobiegniew

wykonanie następujących obowiązków:

1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wod. publ. Ługi ze względu na przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych: Bakterii grupy coli oraz o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody z wodociągu publicznego Ługi i konieczności jej

przegotowania przed spożyciem (komunikat PPIS w Drezdenku);

2. woda z sieci nadaje się: do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej;
3. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl₂, prowadzony będzie udokumentowany monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie);
4. ustalić z PPIS w Drezdenku zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody;
5. wartość parametryczna Bakterii grupy coli powinna wynosić <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków,
6. przekroczenia powinny zostać usunięte w możliwie najkrótszym terminie;
7. przedstawić PPIS w Drezdenku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego Burmistrza;
8. o sposobie wykonania powyższych obowiązków poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;
9. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-9

**Terminy wykonania obowiązków:
określonych pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – natychmiast
określony pkt 7 – 28 lipca 2021 r.**

Decyzji niniejszej dla obowiązków zawartych w pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadaje się ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 kpa.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2021 r. pobrano do badań, w ramach nadzoru sanitarnego, próbkę wody pochodzącą z wod. publ. Ługi. Analiza próbki wody wykazała przekroczenie mikrobiologiczne B. grupy coli – 5/100ml, pozostałe parametry: E. coli – 0/100ml, Enterokoki – 0/100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody w temp. 22°C – 11jtk/1ml, nie wykazały przekroczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po przeanalizowaniu powiadomienia o przekroczeniu z badań uznał, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków. Stwierdzona niezgodność, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań: **prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody poch. z wodociągu**

publicznego Ługi i konieczności jej przygotowania przed spożyciem. Woda może być używana bez uprzedniego przygotowania do wszystkich innych czynności socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, przy ciągłej dezynfekcji wody, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej, jednocześnie uznając, że wykorzystanie takiej wody do spożycia bez przygotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Wprowadzenie ciągłej dezynfekcji wody uzdatnionej ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku w razie pogorszenia wyników zastrzega sobie zmianę decyzji na stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wszystkimi jej konsekwencjami.

Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku na podstawie art. 108 kpa nadał rygor natychmiastowej wykonalności pkt.: 1-6 niniejszej decyzji, zaś wydanie decyzji było konieczne i uzasadnione.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dreżdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 Kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku
[Signature]
mgr inż. *Martyna Zasutwik*

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-dreżdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)