



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11  
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/)  
e-mail: [psse.drezdenko@sanepid.gov.pl](mailto:psse.drezdenko@sanepid.gov.pl)  
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dn. 23 października 2024 r.

HK.9020.3.OJW.291.2024

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI"**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dobiegniewie  
przy ulicy Poznańskiej 8a  
66 - 520 Dobiegniew  
KRS: 0000206299

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**  
**pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz, zaopatrującego miejscowość Wołogoszcz**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) a także § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

- SB/11229309/2024 z dnia 18 września 2024 roku, kod próbki: 071887/09/2024
- DL.OBS.9051.01684.2024 z dnia 21 października 2024 roku, kod próbki: 01606.2024
- 239/2024-8 z dnia 15 października 2024 roku, numer protokołu pobierania: 1131/2024

otrzymanych odpowiednio dnia: 18 września 2024 roku, 21 października 2024 roku oraz 23 października 2024 roku w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobiegniewie.

Wodociąg publiczny Wołogoszcz:

1. produkcja wody – 22 m<sup>3</sup> /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 198 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wologoszcz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Drezdenku  
  
mgr inż. Marzena Zasuwik

**Otrzymuje:**

1. Adresat (e-PUAP);

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobiegniewa (wersja elektroniczna)
2. LPWIS w Gorzowie Wlkp. (wersja elektroniczna)

MŁ